

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ОТК  
Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний\*

№ 5, за май 2024г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение		Полученные результаты	
		I сорт	I сорт	I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0		74,5	
2	Содержание CO <sub>2</sub> , % по массе	до 3.0		1,22	
3	Зерновой состав, %				
		0.2	до 2.0	0,9	
		0.09	до 15.0	0,5	

\* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Блашцева 