


Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ОТК  
Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний\*

№ 7, за ИЮЛЬ 2024г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

| №<br>п/п | Наименование показателя                 | Нормативное значение | Полученные результаты |
|----------|---|----------------------|-----------------------|
|          |   | I сорт               | I сорт                |
| 1        | Активные CaO + MgO, %                   | св. 67.0             | 72,2                  |
| 2        | Содержание CO <sub>2</sub> , % по массе | до 3.0               | 2,7                   |
| 3        | Зерновой состав, %                      |                      |                       |
|          | 0.2                                     | до 2.0               | 1,0                   |
|          | 0.09                                    | до 15.0              | 8,8                   |

\* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант Королева Т.А 

