

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОТК
Кабашова Ю.П.

Результаты лабораторных испытаний*

№ 6, за ИИИИИ 2024г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	72,7
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	3,0
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	0,5
	0.09	до 15.0	7,1

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант Бакаева Д.В.